

Зарегистрирована

МВДиПР Ю Архангельск, Ю Вологда, Ю Ярославль,  
Полевского Ю УМВДиПР ГУ  
МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

« 22 » октября 20 10 г.

Регистрационный № 65481000-70-00405

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Ф 4.1

(функциональное назначение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа № 18» (сокр.наименование МБОУ ПГО «СОШ № 18»)

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты

Администрация Полевского городского округа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер  
записи о государственной регистрации  
юридического лица

1026601607581

Идентификационный номер налогоплательщика

6626009868

Место нахождения объекта защиты

623380, Свердловская область,

(указывается адрес объекта защиты)

г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 95

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс  
юридического (физического) лица (при наличии),  
которому принадлежит объект защиты

623380, Свердловская область,  
г.Полевской, ул. Розы  
Люксембург, д. 95;

телефон/факс: 8(34350) 3-3834; электронный адрес: m646464mail@gu

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию,  
проведении реконструкции, капитального ремонта,  
изменении класса функциональной пожарной  
опасности (для объектов защиты, введенных в  
эксплуатацию)

01.09.1973, реконструкция не  
проводилась. Текущий  
косметический ремонт проведен в  
2020 году

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение параметра</b>
1.1	Степень огнестойкости	I
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	13 метров
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	500 кв.м
1.7	Объем здания	22778 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	4
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа;</li> <li>• система оповещения людей о пожаре;</li> <li>• наружный противопожарный водопровод 3 ПГ</li> </ul>
2.	<b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
<p>МБОУ ПГО «СОШ № 18» расположено на площади 1,94 га, огороженной по периметру металлическим забором, высотой 1,5 м. с двумя воротами, предусматривающими въезд пожарных машин и тремя выходами в разных направлениях, расстояние до ближайшего здания 30 метров. Общая застроенная площадь 2573 м<sup>2</sup>, поэтажная площадь 5876 м<sup>2</sup>. Размеры геометрические 74,5x55,7 м. К образовательной организации относятся три пожарных гидранта, расположенные около территории ОО со стороны улицы Розы Люксембург: дома № 99, 97 и проезжей части, обозначенные специальными знаками.</p> <p>Здание МБОУ ПГО «СОШ № 18» 2-х и 4-х этажное с подвалом, с высотой надземных этажей 6,7 м и 13,3 м, подвального этажа – 3 м. Высота межэтажная 3 м. Высота спортивного</p>		

зала – 6 м, актового зала – 4,5 м. Фундамент - железобетонные колонны; стены и их наружная отделка – панельные блоки; перегородки – гипсовые плиты, кирпичные; перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) - железобетонные плиты; крыша – без чердачная кровля мягкая; полы – мозаичные, паркетные, плиточные; отделка внутренняя – мокрая штукатурка, побелка, покраска водоземulsionными красками.

Расстояние от образовательной организации до ближайшего подразделения пожарной охраны менее 1000 метров, время прибытия первого подразделения к месту вызова менее 10 минут (п.1 ст.76 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

Учитывая место расположения здания МБОУ ПГО «СОШ № 18» и отсутствие арендных отношений, в случае возникновения пожара или возгорания в здании ОО, причинение ущерба третьим лицам невозможно.

Опасные производственные объекты отсутствуют.

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.

4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	<b>Наименование противопожарного мероприятия</b>	<b>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</b>	<b>Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется</b>
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.2.3, 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.19 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12,	Выполняется

	управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009;  – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009;  – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, таблица 1 СП 8.13130.2009	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	До 31 декабря 2020 года: пункты 2-4, 6-14, 21-23, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;  С 1 января 2021 года: пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 411-413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется

Директор МБОУ ПГО «СОШ № 18»



Т.Г. Тарасова

Настоящая декларация разработана

Антипова Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

«23» сентября 2020 г.



(подпись)

