

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

**Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 18»***

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 95.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от
13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна - инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д.95

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений	Выполнено	Акт гидropневматической промывки трубопровода от 19.07.2023г.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 103-Д от 13.02.2023г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Годовой план-график ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО «СОШ № 18» на 2023-2024г., утвержденный приказом №103-Д от 13.02.2023. Акт №5 от 13.07.2023г. проверки выполнения плана-графика ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО «СОШ № 18»
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № 3-ОТ от 19.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт № 4 от 13.07.2023 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт №2 от 13.07.2023 осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 95
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному	Не требуется	Не предусмотрено проектом

	периоду		
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	Выполнено	Акт от 07.11.2022 г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	Выполнено	Акт от 13.07.2023 г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок МБОУ ПГО «СОШ №18» Перечень приборов учета со сроками поверки Принципиальная схема ИТП
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 18.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №39-ОТ/01/2023 от 18.01.2023 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №39-ОТ/01/2023 от 18.01.2023 г. заключен с ОАО «Полевская коммунальная компания»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден ОАО «ПКК» от 26.07.2023 г.
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка №136 от 26.07.2023 об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель Копии актов сверки взаимных расчетов с ОАО «ПКК» за

			01.01.2023 — 30.06.2023
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭЖ)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	-	
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 13.07.2023 г.
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 15.07.2023 г.

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт гидропневматической промывки трубопровода от 19.07.2023г.
2. Приказ № 103-Д от 13.02.2023г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»
Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения МБОУ ПГО «СОШ № 18» на 2023-2024г., утвержденный приказом №103-Д от 13.02.2023.
Акт №5 от 13.07.2023г. проверки выполнения плана-графика ремонта систем теплоснабжения МБОУ ПГО «СОШ № 18»
3. Акт № 3-ОТ от 19.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления
4. Акт № 4 от 13.07.2023 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
5. Акт №2 от 13.07.2023 осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., г.Полевской, ул. Розы Люксембург, 95
6. Акт от 07.11.2022 г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
7. Акт от 13.07.2023 г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок МБОУ ПГО «СОШ №18»
Перечень приборов учета со сроками поверки
Принципиальная схема ИТП
8. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по

инженерным сетям от 18.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №39-ОТ/01/2023 от 18.01.2023 г.

9. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №39-ОТ/01/2023 от 18.01.2023 г. заключен с ОАО «Полевская коммунальная компания»

10. Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден ОАО «ПКК» от 26.07.2023 г.

11. Справка №136 от 26.07.2023 об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Копии актов сверки взаимных расчетов с ОАО «ПКК» за 01.01.2023 — 30.06.2023

12. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)

13. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 13.07.2023 г.

14. Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 15.07.2023 г.

15. Приказ №428-Д от 16.06.2023 «О проверке готовности МБОУ ПГО «СОШ №18» к отопительному периоду 2023-2024 года

16. Акт проверки готовности организации к отопительному периоду 2023/2024г. от 26.07.2023г.

Председатель комиссии: _____ /О.В. Нужнова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ /И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /Е.С. Кузьменко
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.Н. Новопашина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

В П. 2; 5; 19 есть замечания
_____ /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"19 09 2023 г.

_____ /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)