

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 18»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 95.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Пospelов

АКТ

готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623380, Свердловская область, г.Полевской, ул. Розы Люксембург, д.95

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	Выполнено	Акт промывки системы отопления зданий и сооружений от 25.07.2024г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Акт выполнения ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплоснабжения от 25.07.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (приложение 2 к Муниципальному контракту №39-ОТ/01/24 от 19.01.2024г.) Акт разграничения балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (Приложение 2 к Муниципальному контракту №39-ХВ/01/24 от 19.01.2024 г.). Акт испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 25.07.2024 г. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду от 25.07.2024 г.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 22.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового узла от 25.07.2024г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 25.07.2024г.

9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Выполнено	Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 25.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности от 25.07.2024 г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 30.07.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии от 25.07.2024г. Акты сверки взаимных расчетов
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	Выполнено	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024г.
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акты испытания на прочность и плотность систем отопления от 25.07.2024г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилами	Выполнено	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 29.07.2024г.

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18»

(наименование объекта)


Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):


1. Приказ №485-Д от 02.07.2024 г. «О постоянно действующей комиссии по проверке готовности МБОУ ПГО «СОШ №18» к отопительному периоду 2024-2025 года»;
2. Приказ №495-Д от 09.07.2024 г. «О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»;
3. Приказ №496-Д от 09.07.2024 г. «О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок»;
4. АКТ проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2024-2025 гг. от 25.07.2024 г.;
5. Акт промывки системы отопления зданий и сооружений от 25.07.2024 г.;
6. Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г.г. систем теплоснабжения от 25.07.2024 г.;
7. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (Приложение 2 к Муниципальному контракту №39-ОТ/01/24 от 19.01.2024 г. - копия);
8. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (Приложение 2 к Муниципальному контракту №39-ХВ/01/24 от 19.01.2024 г. - копия);
9. Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 25.07.2024г.;
10. Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового узла от 25.07.2024 г.;
11. Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 25.07.2024 г.;
12. Копии паспортов теплоснабжающих установок;
13. Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 25.07.2024 г.;
14. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 25.07.2024 г.;
15. Справка об отсутствии задолженности у потребителя тепловой энергии от 25.07.2024 г. Акты сверки взаимных расчетов;
16. Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024 г.;
17. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления от 25.07.2024 г.;
18. Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 25.07.2024 г.;
19. Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 29.07.2024г.
20. Муниципальный контракт №39-ОТ/01/24 теплоснабжения и поставки горячей воды от 19.01.2024г.

Председатель комиссии:



(подпись, расшифровка подписи)

/Т.А. Комякова

Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

/И.А. Кузнецова


(подпись, расшифровка подписи)

/С.Г. Яковлева

Петина /И.А. Петина
(подпись, расшифровка подписи)

Будылина /О.Н. Будылина
(подпись, расшифровка подписи)

Попов /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13" сентября 2024 г.

Иванова Мария Николаевна / ИМ /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)