

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 20/ 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа №18», директору Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная  
школа №18» Тарасовой Тамаре Георгиевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «19» февраля 2021 года № 20, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «26» февраля 2021г., с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. «24» марта 2021г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин «26» марта 2021г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Архиповой Юлией Алексеевной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18», расположенного по  
адресу: г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 95

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18» Тарасовой Т.Г., заместителем директора МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №18» по административно-хозяйственной работе Антипова Ю.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	4 этаж, помещение книгохранилища, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12.	25.05.2021	



	регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
2.	4 этаж, помещение книгохранилища, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Оборудовать помещение автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А1.	25.05.2021	
3.	1 этаж, помещение технологии, настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. Предусмотреть расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 84, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.4.	25.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитан внутренней службы Климов Э.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 26 » марта 2021 г.



М.Л.П.\*

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
лейтенант внутренней службы Архипова Ю.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 26 » марта 2021 г.



М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил(а):

Берасова Е. Г. А.В.  
директор СВФУ ГО СОСН № 18  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 26 » марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159080

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен с 07.03.2023 по 06.03.2024