

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
(МБОУ ПГО «СОШ № 18»)**

ПРИКАЗ

29.03.2021

115 -Д

г. Полевской

**Об утверждении плана по устранению нарушений требований
пожарной безопасности**

На основании Предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области № 20/1/1 от 26.03.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности и обеспечению ПБ в МБОУ ПГО «СОШ № 18» (приложение 1).
2. Ответственной за пожарную безопасность – заместителю директора по АХР Антиповой Ю.А. организовать работу по исправлению нарушений требований пожарной безопасности строго в указанные в Предписании сроки.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Г. Тарасова

С приказом ознакомлены:
Антипова Ю.А., заместитель директора по АХР

Утверждаю:
 Директор МБОУ ПГО «СОШ № 18»
 Тарасова Т.П.
 Приказ № 116-Д от 29.03.2021 г.



План мероприятий
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности и обеспечению ЦБ в
 МБОУ ПГО «СОШ № 18»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
I. Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны помещения книгохранилища (3 этаж) с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны			
1.	Обследование помещения книгохранилища	До 30.03.2021 г.	Антипова Ю.А.
2.	Согласование сметной документации (определение статьи расходов), определение Исполнителя	До 10.04.2021 г.	
3.	Категорирование помещения книгохранилища	До 25.04.2021 г.	
4.	Обозначение категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны. Выполнение сопутствующих работ для обеспечения пожарной безопасности помещения	До 20.05.2021 г.	
II. Оборудование помещения книгохранилища (3 этаж) автоматической установкой пожарной сигнализации			
1.	Согласование проектно-сметной документации (определение статьи расходов), определение Исполнителя	До 10.04.2021 г.	Антипова Ю.А.
2.	Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в помещении книгохранилища	До 25.04.2021 г.	
III. Монтаж речевого оповещателя в кабинете технологии (1 этаж) в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»			
1.	Обследование помещения технологии	До 30.03.2021 г.	Антипова Ю.А.
2.	Монтаж речевого оповещателя на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	До 10.04.2021 г.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159080

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен с 07.03.2023 по 06.03.2024