


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18»
 ул. Розы Люксембург, д. 95
 Свердловская область г. Полевской 623384
 Телефон 8(343)5033834
 ОКПО/ОГРН 47676420/1026601607581
 ИНН/КПП 6626009868/667901001

Начальнику ОНД и ПР ГО Ревда,
 ГО Дегтярск, ПГОУНД и ПР
 ГУ МЧС России
 по Свердловской области
 В.Н. Покальнетову

«24» мая 2021 г. № 98

Отчет
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности
 в МБОУ ПГО «СОШ № 18»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отметка об исполнении
I. Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны помещения книгохранилища (3 этаж) с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны			
1.	Обследование помещения книгохранилища	До 30.03.2021 г.	Выполнено 20.05.2021 г.
2.	Согласование сметной документации (определение статьи расходов), определение Исполнителя	До 10.04.2021 г.	
3.	Категорирование помещения книгохранилища	До 25.04.2021 г.	
4.	Обозначение категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны. Выполнение сопутствующих работ для обеспечения пожарной безопасности помещения	До 20.05.2021 г.	
II. Оборудование помещения книгохранилища (3 этаж) автоматической установкой пожарной сигнализации			
1.	Согласование проектно-сметной документации (определение статьи расходов), определение Исполнителя	До 10.04.2021 г.	Выполнено 25.04.2021 г.
2.	Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в помещении книгохранилища	До 25.04.2021 г.	
III. Монтаж речевого оповещателя в кабинете технологии (1 этаж) в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»			
1.	Обследование помещения технологии	До 30.03.2021 г.	Выполнено 10.04.2021 г.
2.	Монтаж речевого оповещателя на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	До 10.04.2021 г.	

Директор МБОУ ПГО «СОШ № 18»  Т.Г. Тарасова

Исп. Антипова Юлия Александровна, заместитель директора по АХР
 8-904-3882830

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Полевской
(место составления акта)

“03” июня 2021г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 64

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 95
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 64 от 01.06.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 18»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» июня 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 01 час 00 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки): директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18» Тарасова Т.Г.

01.06.2021г. в 10 часов 20 минут
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Архипова Ю.А. - инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).


При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной части МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18» Антипова Ю.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что пункты предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 26.03.2020г. № 20/1/1 со сроком устранения 25.05.2021г., выполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: -/-

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Ю.А. Архипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Берасова Т.Т., директор ООО "Солет18"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"03" июня 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023