


Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail:mail_15@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623380, Свердловская обл., г. Полевской, РОЗЫ
ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 95

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000105533780 от 28.03.2023 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 14.04.2023

№ 63/2023-7

При проведении профилактического визита с 05.04.2023г. по 14.04.2023г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18"

юридический адрес 623380, Свердловская обл., г. Полевской, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 95

дата регистрации 05.11.2002г.

ИНН/ОГРН 6626009868 / 1026601607581

Средняя общеобразовательная школа № 18 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Р.Люксембург, 95)
рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 14.04.2023г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам искусственной освещенности, а именно: параметры искусственного освещения (коэффициент пульсации) в кабинетах №110 (нач. школа), №213 (информатика), №205 (физика), №316 (русский язык) и №401 привести к нормативным величинам	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл.5.54. п. 144 п. 2.8.1	01.08.2023

2.	Соблюдать требование санитарного законодательства к организации образовательного процесса: организовать большую перемену во второй смене продолжительностью 20 минут для приема пищи, для первых классов организовать дневную суммарную нагрузку в 4 урока.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	01.08.2023
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: обеспечить мебель (учебные парты) в кабинете №111 (кабинет начальных классов) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.3.	01.08.2023
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке: устранить дефект напольного покрытия в кабинете №202 (неплотно прилегающий линолеум к напольному плинтусу). Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.2.	01.08.2023
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке: устранить дефекты внутренней отделки в спортивном зале (отслоение краски с поверхности стены за баскетбольным кольцом), в кабинете технологии (каб. №103) - следы протечек на потолке; в коридоре возле кабинета №206 - отслоение краски с поверхности стены и потолка, следы протечек. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.3.	01.08.2023
6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к системе общего освещения, а именно: заменить лампы с разным световым излучением на лампы с одинаковым световым излучением в кабинетах №109, №205, №303 и в кабинете информатики. В одном помещении не допускается использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением.	СП 2.4.3648-20	п. 2.8.5.	01.08.2023
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению дезинфицирующих средств, а именно: хранить дезинфекционные средства в упаковке производителя и готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением	СП 2.4.3648-20	п. 2.11.6.	01.08.2023
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства к обучению детей в первом классе: организовать для всех первых классов динамическую паузу в середине каждого учебного дня.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.16. Табл.6.6.	01.08.2023
9.	Соблюдать требования санитарного законодательства к организации рабочего места, а именно: обеспечить рабочие места обучающихся с компьютерами в кабинете информатики местными источниками искусственного освещения. Источник местного	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	01.08.2023

освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана			
---	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе **в срок до 01.08.2023г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:
отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ ПГО "СОШ № 18" Тарасову Тамару Георгиевну

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

Андреева Анастасия Сергеевна

Предписание получил:

должность, ФИО

Тарасова Т.Т.

подпись

14.04.2023

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 63/2023-7 от 14.04.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

№	содержание предписания	№-норма типового документа	цикл ИД	срок
	Обеспечить требования санитарного законодательства к помещению для искусственной освидетельствования, а именно: параметры искусственного освещения (коэффициент пульсации) в кабинетах №110 (русский язык), №213 (русский язык), №05 (физика), №316 (русский язык) и №401 привести к нормативным значениям	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.34 и 144	01.08.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159080

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен с 07.03.2023 по 06.03.2024